



Frama Plastics

SEPARADORES

Para tubo Conduit de PEAD tipo S

FICHA TÉCNICA



Descripción

Separadores de Poliestireno alto impacto para tubo Conduit en sistemas eléctricos subterráneos.

Alcance

Esta ficha técnica describe a los separadores para tubo Conduit de polietileno alta densidad (PEAD) tipo S (corrugado doble pared) y tubo de PVC Conduit de diámetro nominal de 80mm (3 pulgadas); utilizados en sistemas eléctricos subterráneos.

Características

- . Fabricados de poliestireno alto impacto.
- . Es resistente a la humedad y a los agentes químicos y corrosivos del suelo, lo cual asegura una larga vida útil y durabilidad.
- . Proporciona una adecuada sujeción y apriete del tubo.
- . Fácil y seguro acoplamiento en los ensambles horizontales con otros separadores.
- . Instalación sencilla: no requiere de herramientas especiales
- . No daña a la tubería cuando se ejerce presión para insertarla.

Aplicación

- . Para uso con tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) tipo S (corrugada de doble pared) y tubería de PVC Conduit.
- . Para facilitar el armado, colocación y alineación de los tubos Conduit en sistemas subterráneos, eléctricos y de telecomunicaciones, ya sea directamente enterrados o encofrados en concreto.
- . Para mantener la posición de los tubos y las distancias entre éstos; a su vez, se mantienen las distancias entre cables, con lo cual se asegura la reactancia inductiva de la línea eléctrica.

Dimensiones

Número de Producto	Diámetro nominal del tubo mm (pulg)	Diámetro interior promedio mm	Ancho o frente mm	Profundidad mm	Distancia entre centros de tubos	
					Ensamble horizontal mm	Montaje vertical mm
3CAN20-1	80 3	88.9	137.16	20.32	152.21	139.69

Instalación

- . Instalar separadores a lo largo de la trayectoria del banco de ductos cada 1.5m aproximadamente.
- . Realizar los ensambles horizontales (columnas) de los separadores de la cama fila inferior y colocarlos junto con los tubos en el fondo de la canalización a cielo abierto de la zanja, luego colocar encima de los tubos los ensambles de las camas superiores y colocar los tubos sucesivamente.

